

03.03.2020 № 637/3

Председателю правления  
ТСЖ «Княжичи»  
М.Ю. Цветковой

Уважаемая Марина Юрьевна!

На Ваше обращение от 03.01.2020 № 35 (зарегистрировано в филиале АО «Мособлгаз» «ОдинцовоМежрайгаз» 03.02.2020 № 950-ВХ/О) сообщаем следующее.

По итогам совместного совещания по вопросам, связанным с перечнем внутридомового газового оборудования, а также с составом работ, выполняемых при техническом обслуживании ВДГО, филиалом с выездом на место проведен подсчет количества резьбовых, сварных и фланцевых соединений на фасадном газопроводе жилых домов с учетом диаметров.

По итогам обследования подготовлено и подписано с Вашей стороны дополнительное соглашение к договору по техническому обслуживанию, ремонту внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении от 01.10.2018 № 3-05/293-18.

График на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования на 2020 год откорректирован по Вашему обращению и направляется в 2-х экземплярах. Просим согласовать и один экземпляр графика направить в адрес филиала.

Договор заключается по утвержденной типовой форме, предусмотренной приказом ГУП МО «Мособлгаз» от 16.08.2013 № 399 и включает в себя минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования согласно приложению, а также сроки начала и окончания выполнения работ (оказания услуг), включая периодичность выполнения отдельных работ (услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Дополнительного включения в перечень выполняемых работ проверки наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом не требуется, так как данный вид работ осуществляется сотрудниками филиала во всех случаях попадания в квартиру при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также при выполнении ремонтных или аварийных работ по заявке абонентов.

Приложение: на 4 л. в 2 экз.

С уважением  
заместитель директора –  
главный инженер

Е.Ю. Спичакова